

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени Кара Караева"		
Фактический адрес	115407, г. Москва, Нагатинская набережная, д.54		
Юридический адрес	15407, г. Москва, Нагатинская набережная, д.54		
Округ, район	ЮАО, район Нагатинский затон		
Телефон/ E-mail	8(499)7820097 / dmshkaraeva@culture.mos.ru		
Вид деятельности	дополнительное образование		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	муниципальная		
Размещение объекта	встроенное нежилое помещение в жилом доме на цокольном этаже		
Количество и назначение входов	1 основной вход		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость (контингент))	30 / 290		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет		
Возможность дистанционного обслуживания	нет		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	-	-	-	-
Входная группа	недоступно	частично	частично	доступно
Пути движения	недоступно	частично	частично	доступно
Зона оказания услуги	недоступно	доступно	частично	частично
Санитарно-бытовые помещения	недоступно	частично	частично	доступно

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	недоступно	частично	частично	частично
Доступность услуги	недоступно	доступно	частично	частично
Доступность итоговая	частичная			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	нет
Вход (входы) в здание	1. Оборудовать машино-место для инвалидов на автостоянке для посетителей (норматив – размер места со специальным знаком 360х600); 2. Выложить нескользкое покрытие на лестничном марше; 3. Изменить высоту ступеней на лестничном марше в соответствии с нормативами доступности (норматив – не более 15 см); 4. Выполнить выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней на лестничном марше; 5. Выложить рельефную тактильную полосу с конусообразными рифами перед лестничным маршем (вверху и внизу по всей ширине марша); 6. Изменить форму ручки входной наружной и внутренней дверей в соответствии с установленными нормативами доступности (норматив – П-образная, дугообразная);
Путь (пути) движения внутри здания	1. Выполнить выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней на внутреннем лестничном марше;

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	1. Визуальные, звуковые, световые и тактильные средства информации на объекте привести в соответствии с установленными нормативами доступности.
Санитарно-гигиенические помещения	1. Оборудовать санузел для инвалидов в соответствии с нормативами СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» (п.5.3-5.4.): установить опорные стационарные (откидные) поручни у унитаза и крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см);
Все зоны и участки объекта в целом	нет

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2017 – 2020гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)

после выполнения работ по адаптации доступность объекта для определенных групп инвалидов

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «30» 10 2016 г.,

Дата составления паспорта «09» ноября 2016г.

Руководитель организации

Председатель общественной организации инвалидов



[Signature]

/ И.А. Сандлер



[Signature]

/ Ледикова Н.В.